

पत्रांक: १५/अ-॥


/

दिनांक: 18.10.2021

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिव्या पब्लिक स्कूल (डी०पी०एस०), नानौता देवबन्द मंगलौर मार्ग, बडगांव, सहारनपुर का निरीक्षण दिनांक 18-10-2021 को किया गया। भवन प्रथम दृष्टया सुरक्षित एवं मजबूत प्रतीत होता है। नैशनल बिल्डिंग कोड-2005 की चैकलिस्ट के अनुसार बिन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलग्नक- चैकलिस्ट


18-10-21
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, सी०.नि०.वि०
सहारनपुर

45

APPENDIX- X

BUILDING SAFETY CERTIFICATE


No. 95/ ~~संस्था~~

Dated: 18/10/21

Certified that the DIVYA PUBLIC SCHOOL (D.P.S.) (name of the building or premises) at Nanuta Deoband Maglor Road Village Badgaun Saharanpur (address) comprised of X basement(s) and Ground Floor, 1 & II Floor (upper floors) owned/occupied by DIVYA PUBLIC SCHOOL (D.P.S.) (name of the Institution) have complied with the Building Bye Laws in accordance with rule of State/UT, and incorporate the provisions of building safety as specified in National Building Code 2005, 2016 and as amended thereafter and has been verified by the concerned officer on 18.10.2021 (date of inspection) in the presence of Sh. Mahi Pal Singh Rana, Manager DIVYA PUBLIC SCHOOL (D.P.S.) Nanuta Deoband Maglor Road Village Badgaun Saharanpur (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the said above building/premises is safe and fit for running School with effect from 18.10.2021 for a period of 5 years in accordance with rules.

Issued on 18.10.2021 at Saharanpur by Er. Praveen Gairi, Assistant Engineer, P.D., P.W.D. Saharanpur

* Strike out whichever is not applicable.


18-10-21

Signature with Seal: 

Authority: P.D., P.W.D. Saharanpur

Designation: Assistant Engineer

To
Manager,
DIVYA PUBLIC SCHOOL (D.P.S.)
Nanuta Deoband Maglor Road
Village Badgaun
Saharanpur
(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by department stand cancelled and annulled due to

.....

..... (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

(ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-1 से 12) हेतु चेकलिस्ट

पत्रांक 95/5471

दिनांक 18/10/21

दिव्या पब्लिक स्कूल (डी०पी०एस),
नानौता देवबन्द मंगलौर मार्ग, बडगांव, सहारनपुर

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	नहीं
3	क्या भवन एक मंजिल से ऊंचा है?	हाँ (तीन मंजिला है)
4	क्या हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्गमी०) है?	हाँ
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है अथवा नहीं?	हाँ
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सिमेंट मसाले से बनी है?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारों/ छतों में क्रैक है?	नहीं
11	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 4.5 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है?	हाँ
13	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
15	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊंचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
16	क्या एक मंजिल से अधिक उंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1200 मिमी०, ट्रेड 210 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
17	क्या भवन के कोरीडोर की उंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
18	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ


हाँ
18-10-21

बह्यक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
सहारनपुर

पत्रांक १५/१५५५

दिनांक 18/10/2021

19	क्या भवन के कोरीडोर की उंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, केरोसीन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	नहीं
22	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
23	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	
24	भवन यदि दो मंजिला है तो— (i) क्या भवन में तथा छत पर 5000 लीटर क्षमता का टैंक स्थापित है? (ii) क्या भवन में बेसमेन्ट (200 वर्ग मी० क्षेत्रफल या अधिक) बना है?	नहीं (1000 x 2) नहीं
25	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	नहीं
26	क्या भवन की सीढ़ियां छत पर खुलती हैं?	हाँ
27	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
28	क्या भवन के किसी भी तल की रिहायश क्षमता (Occupancy Load) 4 वर्ग मी० प्रति व्यक्ति से अधिक तो नहीं है?	नहीं
29	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	नहीं
30	क्या दस वर्ष के उपरान्त भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं	हाँ


18-10-21
प्रादेशिक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
सहारनपुर