

Renewal NOC

Print

प्रारूप-झ (संलग्नक-9) अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनाकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/133062/SHR/SAHARANPUR/1664/CFO

दिनांक: 01-10-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स DIVYA PUBLIC SCHOOL, KH.NO- 597, 599, BADGAON, DEOBAND, SAHARANPUR (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता KH.NO- 597, 599,BADGAON, DEOBAND,SAHARANPUR तहसील - RAMPUR MANIHARAN जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BUILDING	3	0	12.11 mt.

तथा प्लॉट एरिया 5914.48 sq.mt है। भवन का अधिभोग DIVYA PUBLIC SCHOOL, KH.NO- 597, 599, BADGAON, DEOBAND, SAHARANPUR (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक 04-10-2024 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री MAHIPAL SINGH RANA के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 04-10-2024 से 04-10-2027 तक 3 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-

पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : As per FSSO Deoband report.....During the inspection found that the fire fighting system-Fire fighting Fire extinguishers, hose reel system, Down comer system, Terrace tank 10000 ltr, Terrace pump 450 lpm, Fire alarm system, Exit signage and structural arrangement of the building as per NBC 2016 and building by laws.



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

PRATAP SINGH

5E3DF4532B36A5CFAF0AD0A67B7D62336A491676

04-10-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 04-10-2024

स्थान : SAHARANPUR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.